

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物(八千代市所管分)】

平成31年4月5日 公表

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	少年自然の家	八千代市保品1060-2	寄宿舎	避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{s0}=0.8$ $C_{ru} \cdot S_D=0.49$ ( $I_{s0}=0.6, Z \cdot G \cdot U=1.0$ )	-	-	
2	市立米本南保育園(本館)	八千代市米本2246	保育所	要配慮者優先避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」(2012年版)	上部構造評点 = 1.14	-	-	耐震改修実施済み(H29年度)
3	市立米本南保育園(別館)	八千代市米本2246	保育所	要配慮者優先避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」(2012年版)	上部構造評点 = 0.93	-	-	
4	市立睦北保育園	八千代市島田1004	保育所	要配慮者優先避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」(2012年版)	上部構造評点 = 1.13	-	-	耐震改修実施済み(H28年度)