

検査員	検査立会者
-----	-------

排水設備工事検査確認表

工事場所		受付年月日	年 月 日		
申込者		受付番号	第 号		
検査(確認)項目	検査(確認)内容	排水設備工事責任技術者【確認欄】	検査立会者【確認欄】		
			写真・目視 聴取		
屋 外 排 水 設 備	公共汚水ます 及び 排水取付管	排水取付管は下水道に確実に接続されていること(誤接続の確認)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		公共汚水ますの大きさが配管深さに応じ適正であり、検査・清掃に支障がないこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		ます蓋は密閉蓋とし、市章入りのものを用いていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
	汚水ます設置 位置及び 排水管配管	起点において配管の土被りが200mm以上確保できていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		汚水ます(接続ます)が適切な位置(起点・合流点・屈曲点等)に設置されていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		排水管の管径は用途・使用量に比し適正であり、かつ、適切な勾配が確保されていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		材料は、非吸水性・耐蝕性を有する材質で、堅固な構造であるものを用いていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		段差や障害がなく、汚物の残りや滞留水等が見られないこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		汚水ます設置位置や深さ、排水管布設延長がしゅん工図の記載内容に相違ないこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
	汚水ます	屋内排水器具がトラップを有しない構造である場合、トラップます等の外部トラップが設けられていること(ただし、2重トラップにならないことに十分留意すること)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		外部器具(エコキュート等)の排水は、トラップますを設け接続していること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		外流しの排水を下水管に接続する場合は、15cm以上の泥ためを有する溜ますを設置し、かつ、配管下流側にエルボを下向き設け、枯葉など浮遊物が流入しない構造であること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
上流・下流の配管の落差が大きい(一般的には31cm以上)箇所には、ドロップます若しくは掃除口等を設置し、急勾配にならないように施工されていること		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
排水槽等	排水槽は適正な構造・容量を有していること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
	排水ポンプは用途・使用量・設置条件に応じ適正に設置され、かつ正常に機能していること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
屋 内 排 水 設 備	屋内配管 及び 排水器具	配管の口径・経路・構造等が適切であり、かつ、しゅん工図の記載内容に相違ないこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		配管材料及び排水器具は適切に接合・取付けがなされ漏えいがないこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		屋内集中一括排水(排水ヘッダー等)においては、点検口等を設けるなど維持管理が容易である位置に設置されていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		排水器具は適切なトラップを有し、かつ、掃除がしやすい構造であること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		配管はトラップの封水を破ることのないよう、通気などが適切に設けられていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
		露出配管箇所においては、配管を堅固に固定し、横揺れやたれ下がりなどが無いような措置がなされていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>
	ディスプレイは基準に準拠したものを用い、かつ、適正に設置されていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
粗集器	業態別用途及び使用量に対し、適正な器具が設置されていること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
	維持管理に支障がなく、正常に機能していること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
改 造 工 事	既設汚水ますは、接続箇所の段差・ますの破損等がないこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
	既設排水管は、接続箇所の漏えい・破損、経年変化による著しい劣化等がないこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	
	既設排水設備は、適正な使用において十分な機能を有するものであること	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 ・ <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/>	

【検査所見】	※は正箇所・指示事項等がある場合は詳細を記載のこと。
検査実施日	年 月 日
<input type="checkbox"/> 良好である。 <input type="checkbox"/> 軽微な改善を要するが概ね良好である。 <input type="checkbox"/> 再検査を要する。 (再検査予定日 年 月 日)	

当該申請物件は、上記確認欄の記載に基づき施工しており、これに相違ないことを誓約いたします。	
【指定下水道排水設備工事業者】 <hr/>	【排水設備工事責任技術者】 登録番号 ー 号 技術者名 <hr/>

※「検査立会人【確認欄】」の記入にあたっては、各検査項目(内容)につき原則として「写真・目視」をもって確認にあたるものとする。
 ただし、隠ぺい部や埋設部など確認が困難、若しくは不可能な場合は、排水設備工事責任技術者への聴取り確認をもってこれに代わるものとする。