

汚水中継ポンプ場沈砂・し渣放射性物質検査結果表

(単位：ベクレル/kg)

	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計
村上第2汚水中継ポンプ場				
沈砂	不検出(10)※	不検出(10)	不検出(10)	不検出
し渣	不検出(10)	不検出(10)	不検出(10)	不検出
北部中継ポンプ場				
沈砂	不検出(10)	不検出(10)	不検出(10)	不検出
し渣	不検出(10)	不検出(10)	不検出(10)	不検出

(検査依頼機関) 日鉄住金環境株式会社

(採取日時) 平成27年4月1日 (水)

(検査結果) 平成27年4月7日 (火)

※カッコ内の数値は検出限界値です。検出限界値とは、その分析方法で検出できる最低濃度のことをいいます。