



八 監 第 4 9 3 号

令 和 5 年 3 月 1 6 日

八千代市監査委員 江 頭 博 彦

八千代市監査委員 大 谷 益 世

八千代市監査委員 大 塚 裕 介

令和4年度工事監査（八千代市立高津南保育園建設工事）の結果に基づき又は当該監査の結果を参考として講じた措置の公表について

令和4年12月5日付け八監第335号により提出した令和4年度工事監査（八千代市立高津南保育園建設工事）の結果に基づき又は当該監査の結果を参考として講じた措置について、地方自治法第199条第14項の規定により八千代市長から通知がありましたので、当該通知に係る事項について次のとおり公表します。

令和4年度工事監査結果（令和4年12月5日付け八監第335号）

対象機関	区分	所見及び措置内容
資産管理課	指摘事項	<p>ア 工事現場に掲げる標識類について</p> <p><b>【所見】</b></p> <p>工事現場の現地調査を実施したところ、法令により義務付けられている工事現場に掲示すべき標識類のうち、下請負人に対する通知、緊急時連絡表及び作業主任者の氏名等の周知に関する標識が掲示されていなかったことから、適切に標識類が掲示されるよう受注者に対して指導するとともに、工事現場の監督を徹底されたい。</p> <p><b>【措置内容】</b></p> <p>直ちに、受注者に対して、下請負人に対する通知、緊急時連絡表及び作業主任者の氏名等の周知に関する標識を掲示するよう指導し、標識を確認いたしました。今後も、適切に標識類が掲示されるよう指導し、工事現場の監督を徹底いたします。</p> <p>イ 作業計画書の作成について</p> <p><b>【所見】</b></p> <p>車両系建設機械を用いて作業を行うときは、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第155条第1項及び第2項の規定により、車両系建設機械の種類や能力、運行経路、作業方法を示した作業計画を定めなければならないとされている。</p> <p>しかしながら、建築工事において、車両系建設機械が使用されていたにもかかわらず作業計画が定められていなかったことから、手続に遺漏のないよう監督を徹底されたい。</p> <p><b>【措置内容】</b></p> <p>今後、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、作業計画書の作成を指導し、車両系建設機械の種類や能力、運行経路、作業方法の確認を行い、工事現場の監督を徹底いたします。</p>
	要望事項	<p>ア 工事写真の撮影方法について</p> <p><b>【所見】</b></p> <p>工事報告書等の工事写真を確認したところ、写し込まれた白板に撮影時期や撮影部位などの記載がない写真が散見された。</p> <p>工事写真は、工事が設計図書どおりに実施されたことを示す証拠としての役割を果たすものであり、問題が生じた際の原因を特定するための記録にもなるため、その撮影時期等を明らかにすることが重要である。</p> <p>このことから、証拠書類としての役割を十分に果たすものとなるよう撮影方法の改善に努められたい。</p> <p><b>【措置内容】</b></p> <p>受注者に対して、撮影時期や撮影部位が確認できるよう指導を行いました。今後、証拠書類としての役割を十分に果たす工事</p>

対象機関	区分	所見及び措置内容
		<p>写真の作成に努めていきたい。</p> <p>イ 仕様書記載事項の遵守について</p> <p><b>【所見】</b></p> <p>建築工事に係る木質工事特記仕様書の運搬・建方項目に記載された事項の実施状況について確認したところ「輸送計画書」「建方計画書」「施工時の安定性に対する検討書」「施工者自主検査記録」の作成，提出及び「集積場の確認」が行われていなかった。</p> <p>当該特記仕様書は，市が工事施工における詳細な指示事項を記載したものであることから，記載した事項が確実に実施されるよう監理の徹底に努められたい。</p> <p><b>【措置内容】</b></p> <p>今後は，仕様書記載事項の精査を行い，特記仕様書に記載した事項が確実に実施されるよう監理の徹底に努めていきたい。</p> <p>ウ 工事現場の防火対策について</p> <p><b>【所見】</b></p> <p>工事現場の現地調査を実施したところ，現場内に消火器が設置されていなかった。</p> <p>当該建築物は木構造であり，仕上げ工事では可燃性の材料を取り扱うため，消火器を設置するなど，工事現場の防火対策の強化に努められたい。</p> <p><b>【措置内容】</b></p> <p>直ちに，現場内に消火器を設置いたしました。火災の危険性がある工事現場では，消火器を設置するなど，防火対策の強化に努めていきたい。</p>