

水道管路設計指針及び水道工事標準仕様書 令和5年4月1日改正要旨

○水道管路設計指針

第I章 管路設計の基本方針

1. 1 基本事項

離隔に関する指針を新たに追加しました。

他の地下埋設物との離隔を近接・交差とも30 cm以上とし、やむを得ず離隔を確保できない場合の対処法についても記載しました。

○水道工事標準仕様書

第IV章 管路工事

1 施工一般

1. 1 3 管路の据付け

離隔に関して水道管路設計指針に準拠する旨を明記しました。