

浄化槽汚泥・産廃排出量表

設備種別	施設名	設備仕様	排出量(実績・見込) [m <sup>3</sup> /回]
浄化槽	睦北保育園	単独分離バッキ式35人槽	4
浄化槽	睦公民館	合併接触ばっ気方式(91人槽)・設計水量22m <sup>3</sup> /日	8
浄化槽	睦小学校	単独蒸発拡散式140人槽	6
浄化槽	睦小学校	単独蒸発拡散式100人槽	5
浄化槽	睦中学校	単独散水ろ床方式210人槽	6
浄化槽	阿蘇米本学園	スクリーン・流量調整設備付合併接触ろ床方式153人槽(フジクリーン PVI-153B)	6
浄化槽	旧阿蘇小学校	単独散水ろ床方式280人槽	4
浄化槽	東消防署	合併 担体流動生物濾過方式40人槽	13
浄化槽	睦分署	単独 分離ばっ気方式25人槽	4
雑用水(中水)槽	消防本部・中央消防署	雑用水(中水)槽 約50m <sup>3</sup>	2
雨水貯留槽	消防本部・中央消防署	雨水貯留槽 250m <sup>3</sup>	10
地下オイルタンク	消防本部・中央消防署	A重油貯蔵 容量5,000L 設置2007年度	0.5
地下オイルタンク	東消防署	軽油貯蔵 容量5,000L 設置2019年度	0.5