

令和7年4月

| 末端給水栓51項目 |                                    | 給 水 区 域         | 八千代台浄水場系         | 勝田台浄水場系          | 米本浄水場系           | 高津浄水場系           | 村上給水場系           | 睦浄水場系            | 萱田浄水場系           |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                    | 採 水 場 所         | 八千代台近隣公園         | 勝田区会館            | 八千代市立郷土博物館       | 飯盛台児童公園          | 勝田台7丁目公会堂        | やちよ農業交流センター      | 上ノ山公園            |
|           |                                    | 採 水 年 月 日       | 令和7年4月7日         | 令和7年4月21日        | 令和7年4月7日         | 令和7年4月7日         | 令和7年4月21日        | 令和7年4月7日         | 令和7年4月7日         |
| No.       | 検 査 項 目                            | 基 準 値           | 検 査 結 果          | 検 査 結 果          | 検 査 結 果          | 検 査 結 果          | 検 査 結 果          | 検 査 結 果          | 検 査 結 果          |
|           | 気 温                                |                 | 13.5 ℃           | 18.5 ℃           | 14.0 ℃           | 12.8 ℃           | 16.0 ℃           | 17.9 ℃           | 14.9 ℃           |
|           | 水 温                                |                 | 15.0 ℃           | 16.2 ℃           | 15.6 ℃           | 15.0 ℃           | 15.7 ℃           | 14.2 ℃           | 13.7 ℃           |
| 1         | 一般細菌                               | 100個/ mL以下      | 0 個/mL           | 0 個/mL           | 0 個/mL           | 0 個/mL           | 0 個/mL           | 0 個/mL           | 0 個/mL           |
| 2         | 大腸菌                                | 検出されないこと        | 不検出              | 不検出              | 不検出              | 不検出              | 不検出              | 不検出              | 不検出              |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/L 以下   | 0.0003 mg/L 未満   | 0.0003 mg/L 未満   | 0.0003 mg/L 未満   | 0.0003 mg/L 未満   | 0.0003 mg/L 未満   | 0.0003 mg/L 未満   | 0.0003 mg/L 未満   |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/L 以下  | 0.00005 mg/L 未満  | 0.00005 mg/L 未満  | 0.00005 mg/L 未満  | 0.00005 mg/L 未満  | 0.00005 mg/L 未満  | 0.00005 mg/L 未満  | 0.00005 mg/L 未満  |
| 5         | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 8         | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/L 以下    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/L 以下    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/L 以下      | 0.32 mg/L        | 0.10 mg/L        | 0.03 mg/L        | 0.77 mg/L        | 1.1 mg/L         | 1.6 mg/L         | 1.2 mg/L         |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/L 以下     | 0.08 mg/L        | 0.08 mg/L        | 0.09 mg/L        | 0.08 mg/L        | 0.10 mg/L        | 0.09 mg/L        | 0.08 mg/L        |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/L 以下     | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      |
| 14        | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/L 以下   | 0.0002 mg/L 未満   | 0.0002 mg/L 未満   | 0.0002 mg/L 未満   | 0.0002 mg/L 未満   | 0.0002 mg/L 未満   | 0.0002 mg/L 未満   | 0.0002 mg/L 未満   |
| 15        | 1, 4-ジオキサン                         | 0.05 mg/L 以下    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L 以下    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    | 0.004 mg/L 未満    |
| 17        | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/L 以下    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 19        | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 20        | ベンゼン                               | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 21        | 塩素酸                                | 0.6 mg/L 以下     | 0.06 mg/L 未満     | 0.06 mg/L 未満     | 0.08 mg/L        | 0.06 mg/L 未満     | 0.06 mg/L 未満     | 0.06 mg/L 未満     | 0.06 mg/L 未満     |
| 22        | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/L 以下    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    | 0.002 mg/L 未満    |
| 23        | クロホルム                              | 0.06 mg/L 以下    | 0.007 mg/L       | 0.003 mg/L       | 0.014 mg/L       | 0.009 mg/L       | 0.006 mg/L       | 0.008 mg/L       | 0.007 mg/L       |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/L 以下    | 0.003 mg/L 未満    | 0.003 mg/L 未満    | 0.003 mg/L 未満    | 0.003 mg/L 未満    | 0.003 mg/L 未満    | 0.003 mg/L 未満    | 0.003 mg/L       |
| 25        | ジブromクロロメタン                        | 0.1 mg/L 以下     | 0.005 mg/L       | 0.006 mg/L       | 0.009 mg/L       | 0.005 mg/L       | 0.007 mg/L       | 0.006 mg/L       | 0.005 mg/L       |
| 26        | 臭素酸                                | 0.01 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    | 0.001 mg/L 未満    |
| 27        | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/L 以下     | 0.018 mg/L       | 0.017 mg/L       | 0.035 mg/L       | 0.021 mg/L       | 0.022 mg/L       | 0.023 mg/L       | 0.019 mg/L       |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/L 以下    | 0.003 mg/L       | 0.003 mg/L 未満    | 0.005 mg/L       | 0.003 mg/L       | 0.003 mg/L 未満    | 0.003 mg/L       | 0.003 mg/L       |
| 29        | ブromジクロロメタン                        | 0.03 mg/L 以下    | 0.006 mg/L       | 0.004 mg/L       | 0.010 mg/L       | 0.007 mg/L       | 0.007 mg/L       | 0.008 mg/L       | 0.007 mg/L       |
| 30        | ブromホルム                            | 0.09 mg/L 以下    | 0.001 mg/L 未満    | 0.004 mg/L       | 0.002 mg/L       | 0.001 mg/L 未満    | 0.002 mg/L       | 0.001 mg/L       | 0.001 mg/L 未満    |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/L 以下    | 0.008 mg/L 未満    | 0.008 mg/L 未満    | 0.008 mg/L 未満    | 0.008 mg/L 未満    | 0.008 mg/L 未満    | 0.008 mg/L 未満    | 0.008 mg/L 未満    |
| 32        | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/L 以下     | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      |
| 33        | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/L 以下     | 0.01 mg/L 未満     | 0.01 mg/L 未満     | 0.01 mg/L 未満     | 0.01 mg/L        | 0.02 mg/L        | 0.02 mg/L        | 0.02 mg/L        |
| 34        | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/L 以下     | 0.03 mg/L 未満     | 0.03 mg/L 未満     | 0.03 mg/L 未満     | 0.03 mg/L 未満     | 0.03 mg/L 未満     | 0.03 mg/L 未満     | 0.03 mg/L 未満     |
| 35        | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/L 以下     | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      | 0.1 mg/L 未満      |
| 36        | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/L 以下     | 9.9 mg/L         | 6.9 mg/L         | 18 mg/L          | 12 mg/L          | 12 mg/L          | 14 mg/L          | 14 mg/L          |
| 37        | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/L 以下    | 0.002 mg/L       | 0.001 mg/L       | 0.008 mg/L       | 0.003 mg/L       | 0.002 mg/L       | 0.002 mg/L       | 0.002 mg/L       |
| 38        | 塩化物イオン                             | 200 mg/L 以下     | 10 mg/L          | 9.6 mg/L         | 13 mg/L          | 13 mg/L          | 15 mg/L          | 18 mg/L          | 16 mg/L          |
| 39        | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/L 以下     | 75 mg/L          | 69 mg/L          | 67 mg/L          | 70 mg/L          | 46 mg/L          | 62 mg/L          | 64 mg/L          |
| 40        | 蒸発残留物                              | 500 mg/L 以下     | 139 mg/L         | 167 mg/L         | 156 mg/L         | 142 mg/L         | 160 mg/L         | 136 mg/L         | 138 mg/L         |
| 41        | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/L 以下     | 0.02 mg/L 未満     | 0.02 mg/L 未満     | 0.02 mg/L 未満     | 0.02 mg/L 未満     | 0.02 mg/L 未満     | 0.02 mg/L 未満     | 0.02 mg/L 未満     |
| 42        | ジオキシシン                             | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 |
| 43        | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/L 以下 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 | 0.000001 mg/L 未満 |
| 44        | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/L 以下    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    | 0.005 mg/L 未満    |
| 45        | フェノール類                             | 0.005 mg/L 以下   | 0.0005 mg/L 未満   | 0.0005 mg/L 未満   | 0.0005 mg/L 未満   | 0.0005 mg/L 未満   | 0.0005 mg/L 未満   | 0.0005 mg/L 未満   | 0.0005 mg/L 未満   |
| 46        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/L 以下       | 0.4 mg/L         | 0.3 mg/L 未満      | 0.5 mg/L         | 0.6 mg/L         | 0.5 mg/L         | 0.7 mg/L         | 0.6 mg/L         |
| 47        | pH値                                | 5.8以上8.6以下      | 8.2              | 8.2              | 8.2              | 8.1              | 7.8              | 7.7              | 7.9              |
| 48        | 味                                  | 異常でないこと         | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             |
| 49        | 臭 気                                | 異常でないこと         | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             |
| 50        | 色 度                                | 5 度以下           | 0.5 度            | 0.5 度 未満         | 0.1 度            | 0.7 度            | 0.5 度 未満         | 0.6 度            | 0.5 度            |
| 51        | 濁 度                                | 2 度以下           | 0.1 度 未満         | 0.1 度 未満         | 0.1 度 未満         | 0.1 度 未満         | 0.1 度 未満         | 0.1 度 未満         | 0.1 度 未満         |
|           | 残留塩素                               | 0.1 mg/L 以上     | 0.4 mg/L         | 0.4 mg/L         | 0.3 mg/L         | 0.4 mg/L         | 0.5 mg/L         | 0.5 mg/L         | 0.4 mg/L         |