



内水浸水想定区域図 (浸水継続時間)

凡例

浸水深0.5m以上が継続する時間

- 72時間～(3日間～)
- ～72時間(3日間)
- ～24時間(1日間)
- ～12時間
- 河川等
- 公共下水道等の全体計画区域
- 行政区画

1) 説明文
 ① この図は、八千代市の下水道全体計画区域内において、水防法の規定に基づき想定し得る最大規模（毎年1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が0.1%）の降雨（1時間雨量153mm）が生じ、下水道その他排水施設で雨水を排除できない場合に想定される0.5m以上の浸水が継続する状況をシミュレーションにより予想したものです。
 ② シミュレーションでは、対象とした地域における令和7年度時点での下水道の整備状況や排水能力等を考慮していません。
 ③ 0.5m以上の浸水が継続する区域と時間は、土地利用の変化及び下水道の整備状況により変化することがあります。
 ④ 水害時において避難や水防活動を開始するタイミングは、お住いの状況等により異なることから、各ハザードマップを確認のうえ自らの判断で適切な避難行動を心がけてください。

2) 基本事項
 ① 作成主体：八千代市
 ② 公表年月日：令和8年3月31日
 ③ 対象とした地域：八千代市印旛沼流域関連公共下水道全体計画区域（雨水）
 ④ 対象とした降雨：想定最大規模降雨（時間最大雨量153mm/時間）
 ⑤ 放流先河川の水位：想定される最高水位（堤防高相当）

3) 注意事項等
 ① このシミュレーションでは、河川の破堤または越水による氾濫は考慮していません。
 ② この図に示した0.5m以上の浸水が継続する区域と時間は、実際の雨の降り方により異なる場合があります。
 ③ 落葉や土砂による雨水ますの詰まり等により起きる浸水は、シミュレーションでは考慮できないため、注意してください。