

【耐震診断の結果の公表 更新履歴】

NO.	更新年月日	公表資料名	ページ	建築物の名称	更新内容	更新前	更新後
1	2017/3/31	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	八千代市役所庁舎	「耐震改修等の予定」欄	未定	建替え
2	2018/1/31	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	第3八千代台ビル	新規公表	-	-
3	2018/3/28	耐震診断の結果一覧表(要安全確認計画記載建築物)	1P	少年自然の家	新規公表	-	-
4	2018/3/28	耐震診断の結果一覧表(要安全確認計画記載建築物)	1P	市立八千代台保育園	新規公表	-	-
5	2018/3/28	耐震診断の結果一覧表(要安全確認計画記載建築物)	1P	市立米本南保育園(本館)	新規公表	-	-
6	2018/3/28	耐震診断の結果一覧表(要安全確認計画記載建築物)	1P	市立米本南保育園(別館)	新規公表	-	-
7	2018/3/28	耐震診断の結果一覧表(要安全確認計画記載建築物)	1P	市立睦北保育園	新規公表	-	-
8	2019/4/5	耐震診断の結果一覧表(要安全確認計画記載建築物)	1P	市立八千代台保育園	削除	-	-
9	2020/4/24	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	(株)ホリキリ工場棟	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修工事中	Is=0.62 q = 1.10
					耐震改修等の予定	内容：耐震改修 実施時期：平成28年	内容：- 実施時期：-
					備 考	-	耐震改修実施済み（平成29年度～令和元年度）

NO.	更新年月日	公表資料名	ページ	建築物の名称	更新内容	更新前	更新後
10	2021/2/9	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	第3八千代台ビル	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	(1) RC造部分 $I_s/I_{so}=0.48 \text{ CTU} \cdot \text{SD}=0.30$ $(I_{so}=0.6, Z \cdot G \cdot U=1.0)$ (2) S造部分 $I_s=0.24 \quad q=0.36$ (3) C階段（屋外階段） $I_s=0.09 \quad q=0.37$ (4) D階段（屋外階段） $I_s=0.17 \quad q=0.67$	除却工事中
					耐震改修等の予定	内容：- 実施時期：-	内容：除却 実施時期：令和2年12月～令和3年12月
11	2022/12/19	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	第3八千代台ビル	削除	-	-
12	2024/6/21	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	アピアビル	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	① $I_s/I_{so}=0.43 \text{ C}_{10} \cdot S_0=0.27$ $(I_{so}=0.60, Z \cdot G \cdot U=1.0)$ ② $I_s/I_{so}=0.50 \text{ CTU} \cdot \text{SD}=0.24$ $(I_{so}=0.60, Z \cdot R_t \cdot G \cdot U=1.0)$	耐震改修工事中
					耐震改修等の予定	内 容：- 実施時期：-	内 容：耐震改修 実施時期：令和5年12月～令和7年3月
13	2024/6/21	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	八千代市役所庁舎	耐震改修等の予定	内 容：建替え 実施時期：-	内 容：建替え 実施時期：令和7年度～令和9年度
14	2026/7/24	耐震診断の結果一覧表(要緊急安全確認大規模建築物)	4P	アピアビル	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修工事中	$I_s/I_{so}=1.00, \text{CTU} \cdot \text{SD}=0.62$ ($I_{so}=0.60, Z \cdot G \cdot U=1.0$) $I_s/I_{so}=1.01, \text{CTU} \cdot \text{SD}=0.49$ ($I_{so}=0.60, Z \cdot R_t \cdot G \cdot U=1.0$)
					耐震改修等の予定	内 容：耐震改修 実施時期：令和5年12月～令和7年3月	内 容：- 実施時期：-
					備考	空欄	耐震改修実施済み

NO.	更新年月日	公表資料名	ページ	建築物の名称	更新内容	更新前	更新後
15	2026/7/24	耐震診断の結果一覧表(要安全 確認計画記載建築物)	1P	少年自然の家	削除	-	-
16	2026/7/24	耐震診断の結果一覧表(要安全 確認計画記載建築物)	1P	市立米本南保育園（別館）	削除	-	-