

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物(八千代市所管分)】

令和8年7月24日 公表

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の 主たる用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震 に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備 考
							内容	実施時期	
1	市立米本南保育園(本館)	八千代市米本2246	保育所	要配慮者優先避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」(2012年版)	上部構造評点 = 1.14	-	-	耐震改修実施済み(H29年度)
2	市立睦北保育園	八千代市島田1004	保育所	要配慮者優先避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」(2012年版)	上部構造評点 = 1.13	-	-	耐震改修実施済み(H28年度)